

入札説明書等に対する質問回答書

工事名：尼崎基地事務所新築工事（2022-西宮）

質問提出日 2023年 2月13日

質問回答日 2023年 2月20日

質 問	回 答
1. 入札説明書 別表－4. 1 「阪神高速の工事における過去2年度及び今年度の表彰等」及び「他の機関の工事における過去2年度及び今年度の表彰等」について、同一年度に2件の表彰を受賞している場合も評価の対象となるのでしょうか。ご教示願います。 2. E4-8 照明器具につきまして、数量明細と図面に下記の通り相違があると思われます。図面数量を正として考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。 A-13:数量書 58 個、平面 64 個 A-17:数量書 6 個、平面 0 個 a-01:数量書 39 個、平面 41 個 b-01:数量書 17 個、平面 21 個 誘導標式：数量書 14 個、平面 15 個 3. E29 照明器具等撤去機器に PCB の含有はないと考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。	1. 評価の対象となります。 2. 図面を正とお考えください。別紙-1 のとおり、金額を記載しない設計書 P101～103 を修正します。ただし、誘導標識板の数量は 16 個を正とお考えください。 3. ご質問のとおりとお考えください。 以上

名 称	規 格	単位	員 数	単 価	金 額	摘 要
【電灯分岐】						
分電盤	1L-1	面	1			材工共
分電盤	1LM-1	面	1			材工共
分電盤	2L-1	面	1			材工共
分電盤	2L-3	面	1			材工共
総合監視盤		組	1			材工共
LED照明器具 A-05	LRS1-05-LN	個	36			材工共
LED照明器具 A-08	LRS1-08-LN	個	43			材工共
LED照明器具 A-08WP	LRS1RP-08-LN	個	16			材工共
LED照明器具 A-13	LRS1-13-LN	個	64			材工共
LED照明器具 B-15	LSS1-2-15-LN	個	2			材工共
LED照明器具 B-23	LSS1-4-23-LN	個	25			材工共
LED照明器具 B-30	LSS1-4-30-LN	個	2			材工共

名 称	規 格	単位	員 数	単 価	金 額	摘 要
LED照明器具 B-30WP	LSS1MP/RP-4-30-LN	個	8			材工共
LED照明器具 C-23	LSS9-4-23-LN	個	7			材工共
LED照明器具 C-30	LSS9-4-30-LN	個	16			材工共
LED照明器具 C-37	LSS9-4-37-LN	個	4			材工共
LED照明器具 C-48	LSS9-4-48-LN	個	6			材工共
LED照明器具 C-46WP	LSS9MP/RP-4-46-LN	個	1			材工共
LED照明器具 C-65	LSS9-4-65-LN	個	7			材工共
LED照明器具 D-65	LRS3-4-65-LN	個	130			材工共
LED照明器具 E-58	LSS15-4-58-LX	個	4			材工共
LED照明器具 F-26WP	LBF3MP/RP-4-26-LN	個	6			材工共
LED照明器具 G-14WP		個	6			材工共
LED照明器具 H-100		個	6			材工共
LED照明器具 K-09		個	1			材工共
非常用 LED照明器具 a-01	K1-LRS11-1	個	41			材工共

名 称	規 格	単位	員 数	単 価	金 額	摘 要
非常用 LED照明器具 b-01	K1-LRS11-2	個	21			材工共
非常用 LED照明器具 c-30	LDS1-K1-LBF11-LN	個	1			材工共
誘導標識板	樹脂製	個	16			材工共
埋込スイッチ (金属プレート付)	1P15A×1	個	21			材工共
埋込スイッチ (金属プレート付)	1P15A×2	個	1			材工共
埋込スイッチ (金属プレート付)	3W15A×1	個	2			材工共
埋込スイッチ (金属プレート付)	1PL4A×1 1P15A×1	個	18			材工共
埋込スイッチ (金属プレート付)	1PL4A×1 3W15A×1	個	2			材工共
防水スイッチ	1P15A×1	個	2			材工共
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	1回路	個	2			材工共
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	2回路	個	16			材工共
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	3回路	個	11			材工共
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	4回路	個	3			材工共
フル2線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	6回路	個	4			材工共