入札説明書等に対する質問回答書

<p>工事名：尼崎基地事務所新築工事（2022－西宮）</p> <p style="text-align: right;">質問提出日 2023年 2月27日 質問回答日 2023年 3月 6日</p>	
質 問	回 答
<p>1. E11 数量明細にコンデンサとリアクトルの記載が ございませんが、単線結線図にありますので 含めて宜しいでしょうか。</p> <p>2. E6 キュービクル基礎両側の開口部に防雨・小動 物侵入防止パネル取付と記載ございますが、 数量明細に記載ありません。また寸法ですが 約2400mmx500mm程度のもの2枚で考えて宜し いでしょうか。</p> <p>3. E6 図面と数量明細には記載ございませんが誘導 灯・非常灯用の点検リモコンを1台含んでよ ろしいでしょうか。</p>	<p>1. キュービクル（低圧動力盤）に含まれていま す。</p> <p>2. パネルはキュービクルに含まれています。 寸法についてはご質問のとおりとお考えくだ さい。</p> <p>3. 現時点では点検リモコンは不要です。</p> <p style="text-align: right;">以上</p>