

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名：鋼床版等大規模修繕工事（2025-湾岸）			問合せ日：2025 年 6 月 13 日
			回答日：2025 年 6 月 19 日
記載箇所	質問	回 答	
1. 内訳書-1、9	1. 片面施工ボルトの規格寸法で、MUTF24-18と記載がありますが、MUTF24-20で良いですか。	1. 設計書の通りでお考え下さい。	
2. 内訳書-6、14	2. エレベーター設備に関して、積載能力は1.0tで良いですか。 それとも0.5tでしょうか。	2. エレベーター設備に関しまして、積載能力は1.0tでお考え下さい。	
3. 内訳書-6、14	3. エレベーター設備に関して、電力は発電機（10KVA程度）で良いですか。 それとも電力会社供給の臨時電力をお考えでしょうか、その場合は、電力使用料を計上すれば良いのでしょうか。	3. エレベーター設備に関しまして、電力は発動発電機（規格：45KVA）でお考え下さい。	
	以上	以上	