

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名 : 新神戸トンネル換気所耐震改修工事（2026-新）		問合せ日 : 2026年2月4日 回答日 : 2026年2月12日
記載箇所	質問	回答
1.	1. 現地を確認すると草木がかなり生い茂っています。明細等には樹木の伐採等はありませんが、作業するにあたり干渉するものについては伐採等は可能と考えて宜しいですか。	1. 干渉するものについては伐採等が可能ですが、伐採等の範囲は監督員と事前に協議してください。
2. A-216,320	2. 屋外トイレの一時撤去時の移設先が不明ですでの御指示下さい。	2. 敷地内で保管することを想定しております。保管場所については監督員と協議の上、決定してください。
3. A-329	3. 仮設図に仮囲いと思われるものがありますが、道路面についてはフェンスがあるので不要と考え、その他についてはガードフェンス程度と考えて宜しいですか。	3. 道路面に仮囲いと工事用進入ゲートを想定しております。
4.	4. 建築現場管理費に通行料の記載がありますが、想定している区間と台数をご教授願います。	4. 区間は特記仕様書補足事項 第3章4)に記載の処分地までであり、発生土処分に必要となる台数です。
5. 工事概算数量	5. 敷地面積及び建築面積をご教授下さい。	5. 面積は以下のとおりです。 敷地面積:6,580m ² 建築面積:1,030.42m ² (換気所棟) 33.9m ² (倉庫) 10.2m ² (作業小屋) 8.8m ² (屋外トイレ) 71.4m ² (消火ポンプ庫)
6. M-215	6. クレーンレール及びストッパー工事について。クレーン工事の範ちゅうの為、撤去及び改修のクレーンレール取外し及び既設クレーンレール再取付を見積除外願います。（クレーン工事：別途工事の為）	6. (クレーン工事:別途工事)の記載はクレーン本体を指しており、本工事の対象外となります。クレーンレール及びストッパー工事については本工事対象となるため、見積願います。

7. M-215	7. クレーンレール及びストッパー工事について。 本工事の場合はクレーン業者様（別途工事）の 会社名、担当者、連絡先を御指示下さい。	7. クレーンレール及びストッパー工事について、当初 設置時のクレーン業者については、株式会社豊国 昭和起重機製作所さまです。現在の担当者並びに 連絡先については貴社にてご確認ください。
8.	8. 敷地内に現場事務所を建てることは可能と考え て宜しいですか。	8. 現場事務所は設置可能です。設置位置につい ては、監督員と協議してください。
9. P153	9. 外構改修内訳の直接仮設(構内舗装)1式につい て、外構範囲の整地程度と考えて宜しいです か。	9. 舗装面の勾配のために必要な墨出し、施工中およ び施工後の養生、整理清掃、後片付け等を想定し ております。
10. A-328,S-208	10. X1～X2通の山留で既存の擁壁側に伸ばしていま すが、そこにある地中小梁は撤去済みと思われ ますので伸ばす必要は無いものと考えて宜しい ですか。	10. 地中小梁の撤去前に山留を配置することを想定して おります。
11. 無	11. 太陽光設備を設置に伴キュービクル内にOVR等 は別途と考えて宜しいですか。	11. 受配電設備、変電塔設備の改造は別途工事にて対 応いたします。
12. 無	12. 太陽光設備 系統連系用配管配線の記載が有り ません。 集電箱より、受電盤室までケーブルサイズ及び 長さを御指示下さい。	12. 特記仕様書補足事項 第4章「設計変更」に記載のと おり、設計変更にて本工事に追加する予定です。
13. E-235	13. 太陽光設備 ベース基礎（500 x 500）は、別途 と考えて宜しいですか。	13. 特記仕様書補足事項 第4章「設計変更」に記載のと おり、設計変更にて本工事に追加する予定です。
14. M-210	14. 下谷上換気所 送風機撤去について。既設送風 機設置会社の連絡先及び担当者様をお教え願い ます。	14. 当該施設の設置会社は川崎重工業株式会社さまで す。ご担当部署は営業本部陸用機械営業部です。 現在の担当者並びに連絡先については貴社にてご 確認ください。
15. M-211	15. 3階送風機盤撤去について。既設電気設置会社 の連絡先及び担当者様をお教え願います。	15. 当該施設の設置会社は川崎重工業株式会社さまで す。ご担当部署は営業本部陸用機械営業部です。 現在の担当者並びに連絡先については貴社にてご 確認ください。
16. M-210	16. 油圧装置冷却装置・配管撤去について。既設配 管工事会社の連絡先及び担当者様をお教え願い ます。	16. 当該施設の設置会社は川崎重工業株式会社さまで す。ご担当部署は営業本部陸用機械営業部です。 現在の担当者並びに連絡先については貴社にてご 確認ください。
	以上	以上