

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名：舗装補修大規模修繕工事（2026-2-池）			問合せ日：2026 年 6 月 30 日
			回答日：2026 年 7 月 2 日
記載箇所	質問	回答	
1. 特記仕様書 別紙-1-1	1. アスファルト混合物【高耐久グースAs 合材】のアスファルトの仕様を示す資料が見当たりません。アスファルト混合物【高耐久グースAs 合材】の製品名（例：〇〇同等品）あるいは、製造会社の情報を開示願います。併せてアスファルトの製品名（例：〇〇同等品）も開示願います。開示不可の場合は、積算上の【高耐久グースAs 合材】のm3当たりの単価（ロス込）を開示願います。（開示がt 当たり単価の場合、積算上の仕上り密度（締固め後密度）と積算上のロス率を開示願います。）併せてアスファルトの積算上の単価とアスファルト量をご提示願います。	1. 高耐久グースAsのアスファルト仕様は土木工事共通仕様書 第1編 共通 付録表 表-11.3.6(3)に記載の通りです。なお、参考となるアスファルト性状を、同付録表の表-2.7.9(2)に示しています。また、高耐久グースAs合材の製品名、製造会社名及び使用アスファルトの製品名については開示しません。高耐久グースAs合材のm3当たりの単価（ロス込）については、入札公告及び説明書【別紙-9】のとおり、競争参加資格確認結果通知書と併せて開示します。アスファルトの積算上の単価は貴社にてお考えください。また、混合物は先述した表-11.3.6(3)に示す品質規格値を満たすように配合設計しアスファルト量を決定ください。	
	以上	以上	