

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名：天保山大橋橋梁点検台車更新工事（2026-岸）			問合せ日：2026 年 8 月 3 日 回答日：2026 年 8 月 6 日
記載箇所	質問	回答	
1. 4-4-2 現場塗装工 内訳書-5 現場塗装工 2. 内訳書-1 製作加工 吊りビーム 内訳書-3、金抜数量総括表 既設点検台車解体数量 3. 4-4-12 付帯設備設置	1. 「使用塗料は製作者側の供給」との記載がありますが、塗料の材料費は、内訳書-5に含まないとの理解でよろしいですか。 2. 吊りビームの製作質量は、21.0 t となっていますが、既設点検台車解体の左岸側数量 94.2 t には、吊りビーム質量が $21.0 \times 2 \text{セット分} = 42\text{t}$ になっているように思います。「7月31日質問回答 3.」から判断すると1セット分でのよいのではないのでしょうか。 3. 当該費用は、工事費内訳書に項目が無いため、詳細設計後の追加工事との理解でよろしいですか。 以上	1. ご記載の通りとお考え下さい。 なお、現場塗装工に係る塗料の材料費も、工場製作工に含むものとお考え下さい。 2. 既設点検台車解体の左岸側数量では、既設動力車と既設控え車の2台について、陸揚げ後の解体を想定しております。当初設計ではそれぞれの陸揚げ時に吊りビーム(21.0t)を流用し、使用することを想定しているため、2セット含まれるとお考え下さい。 3. ご記載の通りとお考え下さい。 以上	