

入札説明書及び設計図書等に対する質問回答書

工事名：PC桁等大規模修繕工事(2026-1-池)			問合せ日：2026年8月4日
			回答日：2026年8月7日
記載箇所	質問	回答	
	1. 施工箇所はJRに近接しており、建設工事公衆災害防止対策要綱（令和元年9月2日 国土交通省告示第496号）に照らすと、近接協議が必要になると思われます。このため、当該近接協議が既に完了しているかご教示ください。 協議が完了している場合、協議回答書（JR回答内容）のご提供をお願いします。 2. 公告時資料に鉄道近接工事に関する資格者の配置について記載がありません。本工事の施工にあたり、JRとの協議に基づき配置が必要となる資格者（工事管理者、列車見張員、その他鉄道工事関連資格保有者及び教育受講者）がある場合には、ご教示願います。 3. 鉄道近接工事に関する資格者の配置が必要な場合、各資格者について受注者社員の配置を求めるものか、協力会社社員の配置も可能かご教示願います。また、資格ごとに配置条件が異なる場合は、併せてご教示願います。 4. 鉄道近接工事に関する資格者の配置が必要な場合、配置期間についてご教示願います。また、当該資格者は工期を通じて配置が必要なのか、又は鉄道近接作業実施期間中のみの配置でよいのか、併せてご教示願います。なお、当該資格者については専任配置が必要か、又は他工事との兼務が可能かについてもご教示願います。 以上	1. 施工箇所におけるJRとの近接協議は未了です。 2. JRとの近接協議は未了のため、協議により資格者（工事管理者、列車見張員、その他鉄道工事関連資格保有者及び教育受講者）が必要となった場合は、監督員と協議してください。 3. JRとの近接協議は未了のため、協議により資格者（工事管理者、列車見張員、その他鉄道工事関連資格保有者及び教育受講者）が必要となった場合は、監督員と協議してください。 4. JRとの近接協議は未了のため、協議により資格者（工事管理者、列車見張員、その他鉄道工事関連資格保有者及び教育受講者）が必要となった場合は、監督員と協議してください。 以上	