

# 消火器・消火栓ボックス使用マニュアル

消火器・消火栓ボックスには消火器(2本)、消火栓が入っています。このマニュアルを読んで、いざという時に焦らず使用できるようにしておきましょう。

## ■ 非常ボタン

前面の透明板を強く押し、スイッチがロックされるまで押してください。ランプが点滅し、交通管制室へ通報されます。トンネル入口警報板には、「火災発生進入禁止」と表示され、後続車に注意を促します。



## ■ 非常電話

受話器を上げると交通管制室と通話できます。また会話の不自由な方でも、非常電話のボタン操作により状況を伝えることができます。



## ■ 消火器

消火器ボックスの中に2本常備しています。小規模火災の初期消火に有効です。また油類の消火にも使用可能です。

### 使用手順

- ① 消火器ボックスの扉を開ける。
- ② 消火器を取り出し、消火ホースを外す。
- ③ レバーの安全ピンを抜く。
- ④ 消火ホースを持ち、レバーを握り直接火元へ消火剤をかける。(消火剤は約20秒間噴出)



## ■ 消火栓

消火栓ボックスの中に放水するための器具が入っています。燃えている油類には使用しないでください。

### 使用手順

- ① 消火栓ボックスの扉を開ける。
- ② 消火ノズルを止め具からはぎ、ホースを引き出す。(ホースの長さは約30m)
- ③ ノズルをしっかりと抱え持ち、赤いレバーを手前に倒す。
- ④ 水が出たらノズルの先端を回し、水を棒状、噴霧状に使い分けて使用する。



# 2号淀川左岸線のあゆみ

昭和61年 8月 1日	淀川左岸線都市計画決定
昭和62年 6月 11日	路線認定
昭和62年 7月 10日	基本計画の指示
昭和63年 1月 28日	工事実施計画書の認可
昭和63年 2月 16日	都市計画事業承認
平成 5年 5月	正蓮寺川右岸側陸地化工事 開始(平成8年3月まで)
平成 6年 4月 28日	淀川左岸線(北港JCT~島屋間1.3km) 開通
平成 13年 2月 26日	ユニバーサルシティ出口 開通
平成 14年 7月	正蓮寺川左岸側陸地化工事 開始
平成 14年 7月 12日	淀川左岸線都市計画変更
平成 21年 8月	正蓮寺川陸地化工事 完成
平成 24年 8月 28日	トンネル函体 完成
平成 24年 11月 30日	海老江ジャンクション鋼桁架設 完成
平成 24年 12月 19日	島屋受電所 受電開始
平成 25年 5月 25日	淀川左岸線(島屋~海老江JCT間4.3km) 開通

## 将来の姿～快適な公園空間が整備されます～

### 正蓮寺川総合整備事業

正蓮寺川の陸地化に伴い、河川や下水機能は地下に埋設され、地上部は「正蓮寺川公園」として整備されます。ゆとりと潤いのある空間が生まれるとともに、災害時の避難空間が確保され、生活の安全性や快適性の向上につながります。



正蓮寺川工区完成イメージ図